

Отчет о теплоснабжении в теплопотреблении в теплопотреблении в воде за январь месяц 2013 года.

Абонент: **Управляющая компания "Гелема"** Договор: **8300**
 Адрес: **ул. Белы Куна д. 25** Стр. адрес: **ТЦ-2**
 Обслуживающая организация: **ООО "Грейс-Сервис"** Телефон: **600-52-22** Сообщение №
 Источник: **ТЭЦ 22** Схема подключения: **зависимая, открытая, 2-х тр.** график: **150/70**

Установленные приборы:
 Вычислитель: **ВКТ-7** № **21513**
 Подающ. тр.(M1): т/ч расходомер: **ПРЭМ-80 D** Gmin= **1,20** Gmax= **90,00** Термопреобр.: **КТСП-Н** Преобр. давления: **ПДТВХ-1**
 Обратн. тр.(M2): т/ч расходомер: **ПРЭМ-80 D** Gmin= **1,20** Gmax= **90,00** Термопреобр.: **КТСП-Н** Преобр. давления: **ПДТВХ-1**
 тр-д ГВС(M3): т/ч расходомер: **ПРЭМ-32 D** Gmin= **0,20** Gmax= **15,00** Термопреобр.: **ТСП-Н** Преобр. давления:
 Расчетный алгоритм: Зима: **Qo=M1(h1-hxв)-M2(h2-hxв)** Лето: **Qr=M3(h3-hxв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,895** Qвент.= - Qтех.= - Qтех.гв.= - Qгвс.= **0,545**
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср.= - Qгвс.ср.= -
 Договорные нагрузки (ср.сут), т/сут: Gот.= **268,8** Gвент.= - Gтех.= - Gтех.гв.= - Gгвс.= **74,65** Gгвс.м=

Дата	Время				Масса				Температура				Давление		Энергия	
	п	M1	M2	dM	M3	T1	T2	dT	T3	P1	P2	Qг	Qo			
час	т	т	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	гр.С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал			
21.12.2012	24,00	251,90	212,95	38,95	41,16	89,98	42,49	47,48	89,78	6,93	6,58	3,70	13,62			
22.12.2012	24,00	248,42	207,81	40,61	41,59	90,78	42,13	48,66	90,87	6,81	6,49	3,78	13,80			
23.12.2012	24,00	250,19	202,61	47,58	49,08	90,62	41,35	49,27	90,69	6,69	6,41	4,46	14,30			
24.12.2012	24,00	250,89	210,45	40,44	42,11	90,52	42,00	48,52	90,54	6,85	6,53	3,81	13,88			
25.12.2012	24,00	252,23	213,77	38,46	39,67	89,38	42,65	46,73	89,54	6,89	6,55	3,56	13,43			
26.12.2012	24,00	257,95	221,35	36,60	38,17	89,87	44,72	45,14	89,86	6,95	6,56	3,43	13,29			
27.12.2012	24,00	269,63	233,64	35,99	37,74	90,86	46,81	44,06	90,99	6,98	6,53	3,44	13,57			
28.12.2012	24,00	286,62	251,19	35,43	37,60	90,81	49,26	41,55	90,83	6,98	6,43	3,42	13,67			
29.12.2012	24,00	287,35	252,96	34,39	37,31	91,04	49,05	41,98	91,00	7,06	6,52	3,40	13,76			
30.12.2012	24,00	289,52	248,99	40,53	43,84	91,18	48,76	42,42	91,13	6,94	6,43	4,00	14,27			
31.12.2012	24,00	298,50	249,49	49,01	52,97	91,07	49,15	41,92	91,45	6,84	6,32	4,85	14,93			
01.01.2013	24,00	289,98	261,72	28,26	32,59	91,40	50,64	40,76	91,36	7,03	6,43	2,98	13,26			
02.01.2013	24,00	289,48	261,41	28,07	32,97	91,23	50,74	40,49	91,30	7,01	6,41	3,01	13,16			
03.01.2013	24,00	287,33	260,45	26,88	33,14	91,27	50,81	40,46	91,27	7,00	6,40	3,03	13,00			
04.01.2013	24,00	288,21	259,28	28,93	34,49	91,68	50,77	40,91	91,55	6,97	6,37	3,16	13,28			
05.01.2013	24,00	288,62	258,26	30,36	35,44	91,44	50,46	40,98	91,19	6,98	6,39	3,23	13,37			
06.01.2013	24,00	287,91	253,23	34,68	39,91	90,88	49,53	41,35	90,84	6,95	6,40	3,63	13,63			
07.01.2013	24,00	283,57	254,02	29,55	34,94	91,16	49,56	41,60	91,11	6,96	6,40	3,19	13,27			
08.01.2013	24,00	285,29	248,71	36,58	41,76	91,17	48,99	42,18	91,34	6,87	6,34	3,82	13,84			
09.01.2013	24,00	285,31	254,50	30,81	36,24	91,54	49,52	42,01	91,46	6,94	6,38	3,32	13,52			
10.01.2013	24,00	255,12	225,08	30,04	35,62	91,14	47,47	43,66	91,17	6,80	6,34	3,25	12,57			
11.01.2013	24,00	261,52	228,27	33,25	39,02	91,01	46,75	44,25	91,04	6,90	6,46	3,56	13,14			
12.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
13.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
14.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
15.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
16.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
17.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
18.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
19.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
20.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
21.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			
22.01.2013	24,00	278,19	246,01	32,18	37,56	91,19	48,90	42,29	91,16	6,91	6,39	3,43	13,34			

Среднее		275,93	241,70	34,22	38,50	91,00	47,93	43,08	91,00	6,92	6,42	3,51	13,49
Итого	792,00	9105,65	7976,25	1129,40	1270,54							115,69	445,26

По среднему с 21.12 по 31.12		2626,11	2188,59	437,52	449,55							40,37	144,68
По среднему с 23.01 по 31.01		2503,72	2214,09	289,63	338,05							30,84	120,02
Итого		8983,26	8001,75	981,51	1159,03							106,15	420,59

Наименование	M1, т	M2, т	M3, т	Qг, Гкал	Q, Гкал
Показания счетчика	71868,06	54547,97	20485,67	1447,20	3090,16
Показания счетчика	80973,71	62524,22	21756,21	1562,89	3535,42

на **21.12.2012**
на **23.01.2013**

Итого с учетом среднемесячной температуры холлной воды tхв= , Гкал
 Всего с учетом нормат. потерь на участке от границы раздела до узла учета, Гкал:

Итого: 420,59 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии: